Unité console non carrossée Climatisation Données Techniques

FXNQ-A



FXNQ20A2VEB
FXNQ25A2VEB
FXNQ32A2VEB
FXNQ40A2VEB
FXNQ50A2VEB
FXNQ63A2VEB

EEDFR23

TABLE DES MATIÈRES

FXNQ-A

1	Fonctions	4
	FXNQ-A	4
2	Spécifications	5
3	Données électriques	7
4	Réglages du dispositif de sécurité	8
5	Options	9
6	Tableaux de puissances	10
	Légende de tableau de puissances	10
	Tableaux de puissances frigorifiques	11
	Tableaux de puissances calorifiques	12
7	Plans cotés	13
8	Centre de gravité	15
9	Schémas de tuyauterie	18
10	Schémas de câblage	19
	Schémas de câblage - Monophasé	19
11	Données sonores	20
	Spectre de puissance sonore	20
	Spectre de pression sonore	22
12	Caractéristiques du ventilateur	24

1 Fonctions

1 - 1 FXNQ-A

Conception destinée à un montage mural

1

› Encastrement discret dans le mur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
› Espace nécessaire très réduit grâce à une profondeur de 200 mm seulement
› La hauteur réduite de l'unité (620 mm) correspond idéalement à une installation sous une fenêtre
› ESP élevée permettant une installation flexible



Fonctionnement en mode absence

Ventilation seule

Commutation rafraîchissement/ chauffage automatique

Paliers de vitesse de ventilation (3 vitesses)

Mode de déshumidification

Filtre à air

Programmation hebdomadaire (En option)

Télécommande infrarouge (En option)

Télécommande câblée (En option)

Commande centralisée (En option)

Redémarrage automatique

Autodiagnostic

Multi-locataires (En option)

2 Spécifications

2 - 1 Spécifications

Spécifications techniques					FXNQ20A	FXNQ25A	FXNQ32A	FXNQ40A	FXNQ50A	FXNQ63A
Puissance frigorifique	Puissance sensible	À grande vitesse de ventilation		kW	1,90	2,10	2,60	3,30	4,00	4,90
	Puissance latente	À grande vitesse de ventilation		kW	0,300	0,700	1,00	1,20	1,60	2,20
	Puissance totale	À grande vitesse de ventilation		kW	2,20	2,80	3,60	4,50	5,60	7,10
Puissance calorifique	Puissance totale	À grande vitesse de ventilation		kW	2,50	3,20	4,00	5,00	6,30	8,00
Puissance absorbée - 50 Hz	Rafraîchissement	À grande vitesse de ventilation		kW	0,071			0,078	0,099	0,110
	Chauffage	À grande vitesse de ventilation		kW	0,068			0,075	0,096	0,107
Dimensions	Unité	Hauteur		mm	620 (1) / 720					
		Largeur		mm	790			990		1.190
		Profondeur		mm	200					
	Unité emballée	Hauteur		mm	265					
		Largeur		mm	925			1.125		1.325
		Profondeur		mm	885					
Poids	Unité			kg	23,5			27,5		32,0
	Unité emballée			kg	27,5			32,0		37,0
Caisson	Colour				Non peint					
	Matériau				Tôle en acier galvanisé					
Échangeur de chaleur	Longueur intérieure			mm	500			700		900
	Rangées	Quantité			2		3			
	Pas des ailettes			mm	1,50					
	Passages	Quantité			3		6			
	Surface frontale			m^2	0,126			0,176		0,227
	Étages	Quantité			12					
	Orifice de plaque tubulaire vide	Quantité			0		4	0		
	Type de tube				7.0 Hi-XD					
	Ailettes	Type			Serpentin à ailettes transversales					
Ventilateur	Type				Ventilateur sirocco					
	Quantité				2			3		4
	Débit d'air - 50 Hz	Rafraîchissement	À grande vitesse de ventilation	m^3/min	8,0			10,5	12,5	16,5
			À vitesse moyenne de ventilation	m^3/min	7,20			9,50	11,0	14,5
			À petite vitesse de ventilation	m^3/min	6,4			8,5	10,0	13,0
		Chauffage	À grande vitesse de ventilation	m^3/min	8,0			10,5	12,5	16,5
			À vitesse moyenne de ventilation	m^3/min	7,2			9,5	11,0	14,5
			À petite vitesse de ventilation	m^3/min	6,4			8,5	10,0	13,0
	Pression statique extérieure - 50 Hz	Réglage d'usine		Pa	10			15		
		Haut		Pa	41,0		42,0	52,0	59,0	55,0
Sound power level	Rafraîchissement	À grande vitesse de ventilation		dBA	51			52	53	54
Niveau de pression sonore	Rafraîchissement	À grande vitesse de ventilation		dBA	30,0			32,0	33,0	35,0
		À vitesse moyenne de ventilation		dBA	28,5			30,0	31,0	33,0
		À petite vitesse de ventilation		dBA	27,0			28,0	29,0	32,0
	Chauffage	À grande vitesse de ventilation		dBA	30,0			32,0	33,0	35,0
		À vitesse moyenne de ventilation		dBA	28,5			30,0	31,0	33,0
		À petite vitesse de ventilation		dBA	27,0			28,0	29,0	32,0
Moteur du ventilateur	Quantité				1					
	Model				KFD-280-44-8A			KFD-280-65-8A		
	Vitesse	Paliers			3					
	Sortie	Max		W	44			65		
Réfrigérant	Type				R-410A					
	PRP				2.087,5					
Raccordements de tuyauterie	Liquide	Type			Raccord à dudgeon					
		DE		mm	6,35					9,52
	Gaz	Type			Raccord à dudgeon					
		DE		mm	12,7					15,9
	Drain				VP20 (I.D. 20/O.D. 26)					
	Isolation thermique				Mousse de polystyrène / mousse de polyéthylène					
	Absorption bruit/isolation sonore				Butylcaoutchouc					
Filtre à air	Type				Tamis en résine					

2 Spécifications

2 - 1 Spécifications

Spécifications techniques		FXNQ20A	FXNQ25A	FXNQ32A	FXNQ40A	FXNQ50A	FXNQ63A
Control systems	Infrared remote control	BRC4C65					
	Wired remote control	BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52					

Spécifications électriques			FXNQ20A	FXNQ25A	FXNQ32A	FXNQ40A	FXNQ50A	FXNQ63A
Alimentation électrique	Nom		VE					
	Phase		1~					
	Fréquence	Hz	50/60					
	Tension	V	220-240/220					
Courant - 50 Hz	Intensité minimale du circuit (MCA)	A	0,4			0,5		0,6
	Intensité maximale de fusible (MFA)	A	16					
	Courant à pleine charge Total (FLA)	A	0,3			0,4		0,5

(1)Pieds d'installation compris |
(2)Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore. |
(3)Plage de tension : les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation est comprise dans les limites de la plage de tension précisées. |
(4)Choisir la taille de câble en fonction de la valeur MCA |
(5)La variation maximum admissible de la plage de tension entre phases est de 2 %. |
(6)Utiliser un disjoncteur au lieu d'un fusible. |
(7)MCA/MFA ; MCA = 1,25 x FLA ; MFA = < 4 x FLA ; Valeur de fusible infé. suiv. = min. 16 A. |
(8)Contient des gaz à effet de serre fluorés. |
(9)Calibre de fusible standard immédiatement inférieur : minimum 16A.

3 Données électriques

3 - 1 Données électriques

FXNQ-A

Unités Intérieures				Alimentation		IFM	Puissance absorbée (W)	
Modèle	Hz	V	Plage de tension	MCA	MFA	FLA	Rafraîchissement	Chauffage
FXNQ20A	50/60	220-240/220V	Max. 264V/Max. 242V Min. 198V/Min. 198V	0.4	16	0.3	71	68
FXNQ25A								
FXNQ32A								
FXNQ40A				0.5		0.4	78	75
FXNQ50A							99	96
FXNQ63A				0.6		0.5	110	107

SYMBOLES

MCA : Intensité minimale du circuit. (A)
MFA : Intensité maximale du fusible. (A)
IFM : Moteur du ventilateur intérieur.
FLA : Intensité à pleine charge. (A)

REMARQUES

1 Plage de tension
Les unités sont conçues pour fonctionner sur des systèmes électriques dont la tension d'alimentation figure dans les limites de plage spécifiées.
2 Choisir le calibre du fil en fonction de la valeur MCA.
3 Différence maximale de tension entre phases: 2%.
4 Plutôt que des fusibles, utilisez des disjoncteurs.
5 MCA/MFA
MCA=1.25xFLA
MFA≤4xFLA
(valeur nominale standard du fusible immédiatement inférieur, 16A)

3D096320A

4 Réglages du dispositif de sécurité

4 - 1 Réglages du dispositif de sécurité

FXNQ-A

	Dispositifs de sécurité		20	25	32	40	50	63
FXNQ	Carte de circuit imprimé (principale)		250V, 3. 15A	250V, 3. 15A	250V, 3. 15A	250V, 3. 15A	250V, 3. 15A	250V, 3. 15A
	Protection thermique du moteur du ventilateur	°C	----	----	----	----	----	----

3D097180

5 Options

5 - 1 Options

FXNQ-A

Kit en option		Nom du produit	Disponibilité	
			FXNQ20-63A2VEB	FNQ25-60A2VEB
Systèmes de commande individuels	Télécommande câblée	BRC1E53A7/B7/C7, BRC1D528, BRC1H52W/S/K, BRC1H82W/S	✓	✓
	Télécommande simplifiée pour usage hôtelier	BRC2E52C7③	✓	✓
	Télécommande raffinée	BRC1E52A, BRC1E52B	✓	✓
	Télécommande pour usage hôtelier	BRC2E52C7③	✓	✓
	Télécommande sans fil	BRC4C65	✓	✓
Systèmes de commande centralisés	Télécommande centralisée	DCS302CA51, DSC302CA61①	✓	✓
	Contrôleur MARCHE/ARRÊT unifié	DSC301BA51, DCS301BA61①	✓	✓
	Programmateur	DST301BA51, DST301BA61①	✓	✓
	Télécommande centralisée résidentielle	DCS303A51①②	✓	✓
Autres options	Adaptateur pour câblage	KRP1B56	✓	✓
	Adaptateur de câblage pour les appareils électriques 1	KRP2A53	✓	
	Adaptateur de câblage pour les appareils électriques 2	KRP4A54	✓	✓
	Capteur à distance	KRCS01-4B	✓	✓
	Espace d'entretien du coffret d'installation pour la CCI de l'adaptateur.	KRP1BA101	✓	✓
	Coffret de branchement avec borne de terre (2 blocs)	KJB212AA	✓	✓
	Coffret de branchement avec borne de terre (3 blocs)	KJB312AA	✓	✓
	Filtre antiparasite (pour interface électromagnétique uniquement)	KEK26-1A	✓	✓
	Adaptateur externe pour unité extérieure (installation sur l'unité intérieure)	DTA104A53	✓	
	Multilocataire	DTA114A61	✓	
	Adaptateur d'entrée numérique	BRP7A54④⑤	✓	✓

Remarques

① Pour Daikin Moyen-Orient uniquement.

② Pour usage résidentiel uniquement. Ne peut être utilisé avec d'autres équipements de commande centralisés.

③ Les langues incluses sont les suivantes:

Pack de langue 1: allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais.

Avec le câble informatique EKPCCAB3 associé au logiciel Updater, vous pouvez également modifier la langue en:

Pack de langue 2: anglais, bulgare, croate, hongrois, roumain, slovène et tchèque.

Pack de langue 3: anglais, grec, polonais, russe, serbe, slovaque et turc.

④ Cette option doit être installée avec le coffret d'installation KRP1B(A)101.

⑤ Uniquement possible en association avec BRC2/3E52C7, BRC1E53A/B/C7, BRC1H52W/S/K, BRC1H82W/S

3D096739C

6 Tableaux de puissances

6 - 1 Légende de tableau de puissances

Afin de mieux répondre à vos besoins en accédant rapidement aux données dans le format dont vous avez besoin, nous avons développé un outil pour consulter les tableaux de puissances.

Ci-dessous vous pouvez trouver le lien vers la base de données des tableaux de puissances et un aperçu de tous les outils qui peuvent vous aider à sélectionner le bon produit :

- **Base de données des tableaux des puissances :** vous laisse retrouver et exporter rapidement les informations de puissance que vous recherchez en fonction du modèle de l'unité, de la température de réfrigérant et du taux de connexion.
- Vous pouvez accéder à l'outil de visualisation des tableaux de puissances ici : https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/software-finder/capacity-table-viewer.html

- Un aperçu de **tous les outils logiciels** qui peuvent vous aider est disponible ici : https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder.html

6 Tableaux de puissances

6 - 2 Tableaux de puissances frigorifiques

FXNQ-A

Calibre de l'unité	Extérieur °CBS	Temp. de l'air intérieur													
		14.0 BH		16.0 BH		18.0 BH		19.0 BH		20.0 BH		22.0 BH		24.0 BH	
		20.0 BS		23.0 BS		26.0 BS		27.0 BS		28.0 BS		30.0 BS		32.0 BS	
		TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC	TC	SHC
15	35.0	1.1	1.1	1.4	1.3	1.6	1.4	1.7	1.5	1.8	1.4	1.8	1.4	1.9	1.4
20	35.0	1.5	1.4	1.8	1.6	2.1	1.8	2.2	1.9	2.3	1.9	2.4	1.7	2.4	1.8
25	35.0	1.9	1.6	2.3	1.9	2.6	2.1	2.8	2.1	3.0	2.2	3.0	2.1	3.1	2.0
32	35.0	2.4	1.9	2.9	2.2	3.4	2.4	3.6	2.6	3.8	2.6	3.9	2.5	4.0	2.5
40	35.0	3.0	2.5	3.6	2.8	4.2	3.3	4.5	3.3	4.7	3.2	4.9	3.1	5.0	3.2
50	35.0	3.8	3.1	4.5	3.5	5.2	3.9	5.6	4.0	5.9	4.0	6.0	3.9	6.2	3.7
63	35.0	4.8	3.8	5.7	4.3	6.6	4.8	7.1	4.9	7.5	4.8	7.7	4.8	7.8	4.8

TC: Puissance totale (kW)
SHC: Puissance calorifique sensible (kW)

3TW32902-4A

6 Tableaux de puissances

6 - 3 Tableaux de puissances calorifiques

FXNQ-A

Calibre de l'unité	Temp. d'air extérieur		Température du serpentin : °CBS					
			16.0	18.0	20.0	21.0	22.0	24.0
	°CBS	°CBH	kW	kW	kW	kW	kW	kW
15	7.0	6.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7
20	7.0	6.0	2.6	2.6	2.5	2.4	2.3	2.2
25	7.0	6.0	3.4	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8
32	7.0	6.0	4.2	4.2	4.0	3.9	3.7	3.5
40	7.0	6.0	5.2	5.2	5.0	4.8	4.7	4.4
50	7.0	6.0	6.6	6.6	6.3	6.1	5.9	5.5
63	7.0	6.0	8.4	8.4	8.0	7.7	7.5	7.0

3TW32902-3

7 Plans cotés

7 - 1 Plans cotés

FXNQ20-32A



Élément	Nom	Description
KA	Orifice de raccordement du tuyau de liquide	Raccord évasé deØ6.40
KB	Orifice de raccordement du tuyau de gaz	Raccord évasé deØ12.7
KC	Raccord du tuyau de purge	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KD	Tuyau d'évacuation	ID Ø25
KE	Boîtier de commande	/
KF	Ligne de transmission	/
KG	Raccord de l'alimentation	/
KH	Support de suspension	/
KJ	Filtre à air	/
KK	Support de montage	/

Remarques
1. Si vous installez des accessoires optionnels, reportez-vous à la documentation respective.
2. La profondeur plafond varie en fonction de la documentation du système spécifique.

3D096749A

FXNQ40-50A



Élément	Nom	Description
KA	Orifice de raccordement du tuyau de liquide	Raccord évasé deØ6.4
KB	Orifice de raccordement du tuyau de gaz	Raccord évasé deØ12.70
KC	Raccord du tuyau de purge	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KD	Tuyau d'évacuation	ID Ø25
KE	Boîtier de commande	/
KF	Ligne de transmission	/
KG	Raccord de l'alimentation	/
KH	Support de suspension	/
KJ	Filtre à air	/
KK	Support de montage	/

Remarques
1. Si vous installez des accessoires optionnels, reportez-vous à la documentation respective.
2. La profondeur plafond varie en fonction de la documentation du système spécifique.

3D096747

7 Plans cotés

7 - 1 Plans cotés

FXNQ63A



Élément	Nom	Description
KA	Orifice de raccordement du tuyau de liquide	Raccord évasé de∅9.52
KB	Orifice de raccordement du tuyau de gaz	Raccord évasé de∅15.9
KC	Raccord du tuyau de purge	VP20 (OD Ø26, ID Ø20)
KD	Tuyau d'évacuation	ID Ø25
KE	Boîtier de commande	/
KF	Ligne de transmission	/
KG	Raccord de l'alimentation	/
KH	Support de suspension	/
KJ	Filtre à air	/
KK	Support de montag	/

Remarques

1. Si vous installez des accessoires optionnels, reportez-vous à la documentation respective.
2. La profondeur plafond varie en fonction de la documentation du système spécifique.

3D096740A

8 Centre de gravité

8 - 1 Centre de gravité

FXNQ20-32A



4D096841A

8 Centre de gravité

8 - 1 Centre de gravité

FXNQ40-50A



4D096842

8 Centre de gravité

8 - 1 Centre de gravité

FXNQ63A



4D096843A

9 Schémas de tuyauterie

9 - 1 Schémas de tuyauterie

FXNQ-A



4D081336B

10 Schémas de câblage

10 - 1 Schémas de câblage - Monophasé

FXNQ-A



Unité intérieure	
A1P	Carte du circuit imprimé
C105	Condensateur
PS	Alimentation électrique
F1U	Fusible ·(T, 3,15A, 250V)·
F2U	Fusible sur site
Z1C	Tore magnétique
HAP	Diode électroluminescente (le moniteur d'entretien est vert)
M1F	Moteur (ventilateur)
Q1DI	Détecteur différentiel
R1T	Thermistor (air)
R2T, R3T	Thermistor (bobine)
V1R	Pont de diodes
X1M	Bornier (commande)
X2M	Bornier (alimentation)
Y1E	Détendeur électronique
Z1F	Filtre antiparasites
Récepteur et tableau d'affichage	
A2P	Carte du circuit imprimé
A3P	Carte du circuit imprimé
BS1	Bouton-poussoir ·(MARCHE/ARRÊT)·

H1P	Diode électroluminescente (marche - rouge)
H2P	Diode électroluminescente (filtrage du signal - rouge)
H3P	Diode électroluminescente (minuteur - vert)
H4P	Diode électroluminescente (dégel - orange)
SS1	Sélecteur (principal/secondaire)
SS2	Sélecteur (ensemble d'adresses sans fils)
Connecteur (accessoires en option)	
X24A	Connecteur Commande à distance sans fil
X33A	Connecteur Adaptateur de câblage
X35A	Connecteur Alimentation électrique
X38A	Connecteur Service partagé
Adaptateur de câblage	
F3U, F4U	Fusible ·((B, 5 A, 250 V)·
KFR, KCR, KHuR	Relais magnétique
Commande à distance câblée	
R1T	Thermistor (air)
SS1	Sélecteur (principal/secondaire)

REMARQUES

1. ☐☐☐☐: bornier, ⊙⊙, ⊃: connecteur, ═══: câblage sur site,
   •: attache-fils, ⏚: Masse (vis), L : Sous tension, N : Neutre
2. En cas d'utilisation d'une commande à distance centralisée, la connecter à l'unité conformément aux instructions fournies dans le manuel d'installation.
3. ·X24A, X33A, X35A,X38A· sont des connecteurs pour les accessoires en option.
4. Pour savoir comment commuter entre l'unité principale et les unités secondaires, se rapporter au manuel d'installation de la commande à distance.
5. Couleurs : blk : noir ; red : rouge ; blu : bleu ; wht : blanc ; grn : vert ; ylw : jaune ; brn : marron ; org : orange ; pnk : rose ; gry : gris ; prp : violet
6. Si la tuyauterie est protégée, utiliser des câbles de type ·H05VV-U3G2,5·. Si la tuyauterie n'est pas protégée, utiliser des câbles de type ·H07RN-F·.
7. Les modes « Forced OFF » (arrêt forcé) ou « ON/OFF » (marche/arrêt) peuvent être sélectionnés à partir de la commande à distance en cas de connexion des câbles d'entrée depuis l'extérieur. Pour plus d'informations, se référer au manuel d'installation.

3D095598B

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXNQ20-32A



Remarques
1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D096617

FXNQ40A



Remarques
1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D096618

11 Données sonores

11 - 1 Spectre de puissance sonore

FXNQ50A



Remarques
1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D096619

FXNQ63A



Remarques
1. dBA = niveau de puissance acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
2. Intensité acoustique de référence 0 dB = 10E-6µW/m2
3. Mesuré selon la norme ISO 3744

3D096620

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXNQ20-32A

Rafraîchissement



Chauffage



Vitesse du ventilateur





Remarques
1. Les données sont valables en condition de champ libre.
2. Les données sont valables en condition de fonctionnement nominal.
3. dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
4. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa

3D096735

FXNQ40A

Rafraîchissement



Chauffage



Vitesse du ventilateur



Remarques
1. Les données sont valables en condition de champ libre.
2. Les données sont valables en condition de fonctionnement nominal.
3. dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
4. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa

3D096736

11 Données sonores

11 - 2 Spectre de pression sonore

FXNQ50A

Rafraîchissement



Chauffage



Vitesse du ventilateur



Remarques
1. Les données sont valables en condition de champ libre.
2. Les données sont valables en condition de fonctionnement nominal.
3. dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
4. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa

3D096737

FXNQ63A

Rafraîchissement



Chauffage



Vitesse du ventilateur





Remarques
1. Les données sont valables en condition de champ libre.
2. Les données sont valables en condition de fonctionnement nominal.
3. dBA = niveau de pression acoustique pondérée A (échelle A conforme à la norme IEC).
4. Pression acoustique de référence 0 dB = 20 µPa

3D096738

12 Caractéristiques du ventilateur

12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXNQ20-25A



Remarques

La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".

Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et " ESP élevée" de la commande à distance.

3D086736B

FXNQ32A



Remarques

La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".

Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et "ESP élevée" de la commande à distance.

3D081425C

12 Caractéristiques du ventilateur

12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXNQ40A



Remarques

La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".

Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et "ESP élevée" de la commande à distance.

3D081426C

FXNQ50A



Remarques

La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".

Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et "ESP élevée" de la commande à distance.

3D081427C

12 Caractéristiques du ventilateur

12 - 1 Caractéristiques du ventilateur

FXNQ63A



Remarques

La commande à distance peut être utilisée pour basculer entre les réglages "haut" et "bas".

Le débit d'air est réglé en usine sur "standard". Il est possible de basculer entre les réglages "ESP standard" et "ESP élevée" de la commande à distance.

3D081429C

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap · Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgium · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsible Editor)

EEDFR23 07/2023

Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu de la présente publication.