

### ***Tableau des puissances calorifiques maximales à températures négatives***

Ce tableau synthétise les puissances en chaud de chaque combinaison à différentes températures négatives.

#### **Console Perfera Optimised Heating**

UI	UE	-2	-3	-4	-5	-6	-7
<b>FVXTM30A</b>	<b>RXTM30A</b>	5,57	5,46	5,35	5,24	5,17	5,10
UI	UE	-8	-9	-10	-11	-12	-13
<b>FVXTM30A</b>	<b>RXTM30A</b>	5,04	4,97	4,90	4,78	4,66	4,54
UI	UE	-14	-15	-16	-17	-18	-19
<b>FVXTM30A</b>	<b>RXTM30A</b>	4,42	4,30	4,20	4,10	4,00	3,90
UI	UE	-20	-21	-22	-23	-24	-25
<b>FVXTM30A</b>	<b>RXTM30A</b>	3,80	3,65	3,50	3,35	3,20	3,05

## Mural Perfera

## Mural Perfera